



2#90万吨/年抽提装置
阴影部分为地基处理区域

振冲碎石桩位布置示意图

- 附注：
- 图中坐标以米计，尺寸以毫米计。
 - 地基处理采用振冲碎石桩，布孔方式为等边三角形，详见布置示意图。
- 碎石桩桩径1000mm 桩顶石地面 桩底石(70)已细砂顶面 碎石桩11米

振冲碎石桩示意图

- 桩体材料可采用粒径为20mm~50mm的花岗岩碎石，最大粒径不应大于80mm。
- 碎石桩施工工艺及有关参数宜通过施工单位试打确定，振冲器功率不得低于75kW。
 - 碎石桩质量检验宜在施工结束7天后方可进行，质量检验应满足
- 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）第4.4.1条相关要求

石
回

振冲碎石桩示意图

附注：