一、招标内容

1、项目名称：消防灭火救援个人防护装备项目；

2、交货地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号；

3、交货时间：合同签订后30个工作日。

二、资质要求

1、具有消防器材销售、劳动保护用品销售资质的企业，须提供营业执照，并加盖公章；

2、提供近三年消防器材销售、劳动保护用品销售的业绩，须提供业绩合同复印件并加盖公章；

3、投标方不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照：不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。

三、发包要求

1、技术参数表（见附件一）参照相关标准编制，技术参数表中未完全提及的技术要求内容，投标方应参照以下或相关标准执行

(1).《消防员灭火防护服》XF10-2014

(2).《消防头盔》XF44-2015

5、投标方需在开标前提供全部产品的样品，供招标方开展评价工作，评价

[redacted]

6、涉及衣服、防护鞋、手套等尺寸及对应数量事项，中标后中标方提供

[redacted]

尺寸及数量清单。

六、附件

附件一：技术参数表

产品名称	数量	单位	主要性能参数	产品图片
			1、消防员灭火防护服为分体式，下裤为背带式，背带应可调节长度，可拆卸；上衣和裤子之间的重叠部分应不小于 200mm，同时上衣衣领高度应不小于 100mm； 2、在上衣胸围、下摆、袖口、裤脚外缝合宽度不应小于 50mm 的反	

			向干态断裂强力≥650N，舒适层材料：经、纬干态断裂强力≥300N。防护服数生按书	

			1、对消防员的手和腕部进行防护用的手套。用于手部防护，采用外层、防水层,隔热层、衬里四层结构，外层为藏蓝色，手套应与消防灭火防护服的衬护配套，面	

			1、灭火救援时头、面部和颈部防护装具 具有阻燃 保暖 较便	

			均不应小于 15mm； 6、抗刺穿性能：灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于 1100N； 7、隔热性能：加热 30 m in 时，靴底内表面的温升应不大于 220℃； 8、电绝缘性能：灭火防护靴的击穿电压不应小于 5000V，且泄漏电流应小于 3mA	

			12.质量≤8kg； 13、耐热老化性能：125℃×24h条件下，不粘、不脆； 14.接缝强力≥250N； 15、阻燃性能：有焰燃烧时间≤10S、无焰燃烧时间≤10S、损毁	